

路达（厦门）工业有限公司-杏南一厂

2023 年度废水泄漏应急演练方案

一、 演练主题

电镀废水泄漏应急演练

二、 演练目的

- (1) 检验应用单位应急计划或程序的可行性和有效性;
- (2) 检验全体人员是否明确自己的职责,熟悉应急响应计划或程序,检验应急组织和应急人员的响应能力和技能;
- (3) 提高人员预防事故、处置事故的能力,提高对事故的警惕性,增强突发事件应急反应能力。
- (4) 发现应急预案(或程序)和应急准备的不足之处,以便改进。

三、 演练内容

- 1、事故报告程序;
- 2、启动事故应急救援预案程序;
- 3、事故抢险;
- 4、正确佩戴和使用应急器材;

四、 演练时间

2023 年 11 月 10 日下午 15: 00-16: 00

五、 演练地点

杏南一厂电镀车间废水收集槽

六、 参加演练人员

杏南一厂环保管理人员、电镀处置人员、安保警戒人员

七、 组织部门

环保部

八、 事故假想

2023 年 11 月 10 日下午 15: 00 分左右, 环保员工在对各废水收集排放槽巡查时发现, 电镀废水收集槽因故障废水满出, 电镀废水出现溢出地面的紧急事件, 针对此次泄漏立即进行的应急处置措施。

九、 演练场景

- 1 突发危废泄漏事件

15: 00 环保员工肖英华在巡查废水收集槽时发现抽水泵故障，有废水溢出地面

● **2 报警及启动应急预案（演练内容：事故报告程序）；**

15: 00 环保员工肖英华在巡查车间时发现电镀收集槽废水溢出地面，发现异常立即通知部门员工过来协同处置泄漏事件，同时报告部门主管；

15: 10 环保部主管及其他工作人员到达现场，查明泄漏原因，废水源头立即关闭，报警启动；

15: 15 启动部门应急预案，并由指挥部通知应急人员按照危废现场处置预案处置；

● **3 现场应急处置；**

15: 20 应急处置人员封锁通道，对事故现场进行隔离。第一时间关闭雨水总闸。

15: 25 紧急处置人员穿戴好防护服进入泄漏现场，用砂土将泄漏区域进行围堵，立即用砂土吸附中和泄漏废水，最后用拖把清洗干净泄漏区域。

15: 35 将吸附用的砂土装袋后运至危险废物贮存场所贮存。

15: 40 废水泄漏得到控制，并由现场人员向总指挥汇报；

15: 50 所有参演人员集合，进行演练总结会议；

十一、演练要求

为了达到演练目的，检验各应急组织指挥人员及应急响应人员完成任务的能力，要认真总结完善，全面提升应急救援水平。要求各参演人员必须严格遵守演练规则，每个参演人员思想集中、全心投入、严肃认真。

整个演练像实际救援一样，确保了演练的真实性，推动了突发环境事件应急预案的完善和演习水平的提高，提升了员工的应急处置能力，真正地能做到假戏真做，严禁演练过程中有态度散漫的现象，以确保在真正出现类似情况时，懂得及时处理，将可能造成的损失降到最低。

核准：

审核：

拟定人：廖雷炜